

oferujemy

przemysłowe
czujniki temperatury
przewody kompensacyjne
termometry szklane
przetworniki temperatury
przetworniki wilgotności
przetworniki ciśnienia
manometry
zawory
wskaźniki
termostaty
regulatory
przełączniki
rejestratory
kalibratory
piece kalibracyjne
grzałki

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Producent : LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.
34-600 Limanowa, ul. Skrudlak 1

Deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność, że:

Głowicowe czujniki temperatury typu :
..T..GB-Exd, ..T..GN-Exd, ..T..T-Exd, ..T..P-Exd, ..T..I-Exd, ..T..SW-
Exd, ..T..SWG-Exd, ..T..SWT-Exd,

spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
**Dyrektywy 2014/34/UE z 26.02.2014 „W sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich...”** oraz **norm zharmonizowanych:**

**PN-EN 60079-0:2018-09, PN-EN 60079-1:2014-12,
PN-EN 60079-31:2014-10**

co zostało potwierdzone **Certyfikatem badania typu WE " KDB 08ATEX135"**
z 27.05.2008 oraz **Powiadomieniem o Zapewnieniu Jakości nr
GIG 18ATEXQ070** z 19.02.2018 wydanymi przez:

**Główny Instytut Górnictwa
Jednostka Notyfikowana nr 1453
40-166 Katowice, Plac Gwarków 1**

Czujniki otrzymują oznaczenie:

CE 1453 Ex I M2 Ex d I Mb
Ex II 2G Ex d IIC T6 Gb
Ex II 2D Ex t IIC T85°C Db

Warunki stosowania :

Czujniki montować i podłączać wg Instrukcji Obsługi i Bezpieczeństwa nr
DTR-Exd-01.

Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia
XII Wydz. Gospodarczy
KRS 0000201394

Zarząd
Zbigniew Juskiewicz
Kapitał Zakładowy
700 000 zł
NIP: 737-19-66-189

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny


mgr inż. Zbigniew Juskiewicz

Limanowa, dnia 12.03.2020 r.
/data wystawienia/



Certyfikat nr QS/67/20